

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống PCCC

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá bảo dưỡng hệ thống PCCC tòa nhà H. Kính mời nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu và khả năng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng hệ thống PCCC gửi báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

KS Lương Thế Xuân – Phòng Vật tư – Thiết bị y tế

Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;

- Nhận báo giá qua email: phongvattunihbt@gmail.com

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 20 tháng 6 năm 2024 đến trước 16h30 ngày 1 tháng 7 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

| TT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Số lượng |
|----|---|-------------|----------|
| 1. | Bảo dưỡng hệ thống PCCC nhà H (kèm theo nội dung chi tiết) - Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống báo cháy tự động - Kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy - Số lần bảo trì: 2 lần | Hệ thống | 01 |

1. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Huyết học – Truyền máu TW.

2. Thời gian thực hiện dịch vụ: từ ngày ký hợp đồng đến hết 31/12/2024.

3. Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu cung cấp dịch vụ và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.

4. Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;

5. Vui lòng đính kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



BẢNG KÊ CHI TIẾT NỘI DUNG BẢO DƯỠNG

HỆ THỐNG PCCC NHÀ H

| Số | Nội dung công việc | Đơn vị | Số lượng |
|-----------|--|--------|----------|
| I | Hệ thống báo cháy tự động | | |
| 1 | Kiểm tra, bảo trì tủ trung tâm báo cháy 40 zone, bộ đổi nguồn 220vAC và bộ nguồn phụ 24vDC | Bộ | 1 |
| 2 | Kiểm tra, bảo trì đầu báo khói quang học, nhiệt gia tăng, nhiệt cố định kèm đế | Bộ | 477 |
| 3 | Kiểm tra, bảo trì nút ấn báo cháy khẩn cấp | Bộ | 40 |
| 4 | Kiểm tra, bảo trì chuông báo cháy | Bộ | 40 |
| 5 | Kiểm tra, bảo trì đèn hiển thị cháy | Bộ | 40 |
| 6 | Kiểm tra, bảo trì tổ hợp đựng chuông - đèn - nút ấn báo cháy | Bộ | 40 |
| 7 | Kiểm tra, bảo trì thiết bị kiểm tra đầu cuối, thiết bị bán dẫn đầu cuối | Bộ | 40 |
| 8 | Kiểm tra, bảo trì hộp đấu nối cáp tín hiệu và dây tín hiệu báo cháy | Hộp | 14 |
| 9 | Kiểm tra mạng cáp dẫn tín hiệu và dây dẫn tín hiệu báo cháy | HT | 1 |
| 10 | Cài đặt, hiệu chỉnh, kiểm tra thử nghiệm hệ thống | HT | 1 |
| II | Hệ thống chữa cháy | | |
| 1 | Kiểm tra, bảo trì nay bơm chính trực rời động cơ điện 75kW chữa cháy | Bộ | 1 |
| 2 | Kiểm tra, bảo trì máy bơm dự phòng trực rời động cơ diesel (thông số kỹ thuật tương đương với máy bơm điện chính 75kW) | Bộ | 1 |
| 3 | Kiểm tra, bảo trì máy bơm bù áp trực đứng đa tầng cánh động cơ điện 2,2kW | Bộ | 1 |
| 4 | Kiểm tra, bảo trì tủ điều khiển máy bơm điện 75kW, máy bơm diesel, máy bơm bù áp 2,2kW | Bộ | 1 |
| 5 | Kiểm tra, bảo trì bình tích áp 100 lít | Bộ | 1 |
| 6 | Kiểm tra, bảo trì rọ hút D100 | Cái | 2 |

UYỆT H
UYỀN M
TRUNG I

| | | | |
|----|---|-----|-------|
| 7 | Kiểm tra, bảo trì nối mềm chống rung D100 | Cái | 2 |
| 8 | Kiểm tra, bảo trì van chặn hai chiều D100 | Cái | 2 |
| 9 | Kiểm tra, bảo trì công tắc áp suất | Cái | 3 |
| 10 | Kiểm tra, bảo trì van báo động chữa cháy Alarm valve D80 | Cái | 1 |
| 11 | Kiểm tra, bảo trì nối mềm chống rung D80 | Cái | 2 |
| 12 | Kiểm tra, bảo trì van chặn một chiều D80 | Cái | 8 |
| 13 | Kiểm tra, bảo trì van chặn hai chiều D80 | Cái | 2 |
| 14 | Kiểm tra, bảo trì đồng hồ đo áp lực nước | Cái | 3 |
| 15 | Kiểm tra, bảo trì nối mềm chống rung D50 | Cái | 2 |
| 16 | Kiểm tra, bảo trì van chặn một chiều D50 | Cái | 4 |
| 17 | Kiểm tra, bảo trì van chặn hai chiều D50 | Cái | 2 |
| 18 | Kiểm tra, bảo trì van chặn một chiều D32 | Cái | 2 |
| 19 | Kiểm tra, bảo trì van chặn hai chiều D32 | Cái | 2 |
| 20 | Kiểm tra, bảo trì van xả tràn ngập Deluge valve D80 | Cái | 3 |
| 21 | Kiểm tra, bảo trì tủ điều khiển 3 van xả tràn ngập Deluge valve | Cái | 1 |
| 22 | Kiểm tra, bảo trì đầu phun hỏa màng ngăn cháy D15 | Cái | 65 |
| 23 | Kiểm tra, bảo trì van xả khí D25 | Bộ | 3 |
| 24 | Kiểm tra, bảo trì hộp họng phuong tiện chữa cháy trong nhà (van chữa cháy D50, khớp nối, cuộn vòi, lăng phun) | Bộ | 40 |
| 25 | Kiểm tra, bảo trì họng chữa cháy ngoài nhà | Bộ | 2 |
| 26 | Xúc rửa, thử áp lực đường ống cấp nước chữa cháy bằng 1,5 lần áp lực làm việc | HT | 1 JNG |