

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

**YÊU CẦU BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN BẾP**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp vật tư, thiết bị nguồn điện bếp tại Việt Nam**

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá cung cấp vật tư, thiết bị nguồn điện bếp. Kính mời nhà cung cấp dịch tại Việt Nam có nhu cầu và khả năng cung cấp vật tư, thiết bị nguồn điện bếp gửi báo giá cho Viện theo nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
KS Lương Thế Xuân – Phòng Vật tư – Thiết bị y tế  
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
  - Nhận báo giá qua email: [phongvattunihbt@gmail.com](mailto:phongvattunihbt@gmail.com)
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 12 tháng 8 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 22 tháng 8 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

| TT  | Mô tả /Diễn giải                                                                                       | ĐVT | Số lượng |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     | <b>Cung cấp vật tư, thiết bị nguồn điện bếp (Bảo vệ, CB, dây nguồn thiết bị phù hợp với công suất)</b> |     | <b>1</b> |
| 1   | Tủ điện TĐ-BEP                                                                                         | Tủ  | 1        |
| 1.1 | Đầu vào:                                                                                               |     |          |
|     | MCCB 3P 400A 36kA                                                                                      | Cái | 1        |
|     | Đèn báo trạng thái pha (Đỏ - Vàng - Xanh)                                                              | Cái | 3        |
|     | Cầu chì hạ thế 2A                                                                                      | Cái | 3        |
|     | Biến dòng 400/5A                                                                                       | Cái | 3        |
|     | Đồng hồ kỹ thuật số                                                                                    | Cái | 3        |
| 1.2 | Đầu ra:                                                                                                |     |          |
|     | MCCB 3P 63A 25kA (cho bếp 20kw)                                                                        | Cái | 6        |
|     | MCCB 3P 32A 25kA (cho bếp 8kw)                                                                         | Cái | 5        |
|     | Contacto 3P 65A 1NC+1NO 220VAC 50Hz                                                                    | Cái | 6        |
|     | Contacto 3P 32A 1NO 220VAC 50Hz                                                                        | Cái | 5        |
|     | Nút ấn có đèn                                                                                          | Cái | 22       |
| 2   | Tủ điện tổng bếp                                                                                       | Tủ  | 1        |
|     | Đầu vào:                                                                                               |     |          |
|     | MCCB 3P 400A 36kA                                                                                      | Cái | 1        |
|     | Đèn báo trạng thái pha (Đỏ - Vàng - Xanh)                                                              | Cái | 3        |
|     | Cầu chì hạ thế 2A                                                                                      | Cái | 3        |
| 3   | Thang cáp 200x100, có nắp sơn tĩnh điện ngoài trời                                                     | M   | 70       |
| 4   | Nối thang cáp H100, bao gồm bulong nối máng                                                            | Cái | 50       |
| 5   | Dây 4x16mm <sup>2</sup>                                                                                | M   | 250      |

|   |                             |   |     |
|---|-----------------------------|---|-----|
| 6 | Dây 1x120mm <sup>2</sup>    | M | 480 |
| 7 | Dây (E) 1x16mm <sup>2</sup> | M | 120 |
| 8 | Dây (E) 1x6mm <sup>2</sup>  | M | 250 |

**(\*) Ghi chú:**

- Thiết bị tủ điện TĐ-BEP và tủ điện tổng hợp: Các vật tư MCCB, Contactor dùng một trong các thương hiệu Schneider, ABB, Mitsubishi, LS Electric, Siemens.

- Vật tư dây điện: Một trong các thương hiệu Cadisun, Cadivi, Trần Phú, Goldcup.

1. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
2. Thời gian thực hiện dịch vụ: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
3. Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu cung cấp dịch vụ và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho Bên A.
4. Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và yêu cầu khác của bên mời thầu;
5. Vui lòng đính kèm bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



\* Lê Lâm

