

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động chuyên môn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ks. Nguyễn Hồng Quân – Kỹ sư, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
 - Nhận báo giá qua email: phongvattunihbt@gmail.com
4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 30 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 10 tháng 11 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện tương thích	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện hệ thống làm lạnh phòng sạch khu Ghép tế bào gốc	- Thực hiện trọn gói việc sửa chữa, thay thế linh kiện, thiết bị, phụ kiện, vật liệu và nhân công cho hệ thống làm lạnh phòng sạch khu Ghép tế bào gốc. - Bao gồm các hạng mục công việc chính sau: (1) Cung cấp, thay thế 02 máy nén lạnh Copeland Scroll hoặc tương đương, điện áp 380V-3P/50Hz, công suất ≥120.000 BTU (≥12HP), tương thích với hệ thống hiện có (model ZR144KC – Copeland, Thái Lan). (2) Cung cấp, nạp môi chất lạnh R22 (06 bình, bình ≥13.6kg, có CO/CQ hợp lệ, chính hãng, mới 100%). (3) Cung cấp, thay thế phin lọc Ø16 (04 cái, hãng Danfoss hoặc tương đương), đảm bảo cấu hình, kích thước, ren kết nối và khả năng chịu áp suất phù hợp với hệ thống R22 hiện tại. (4) Cung cấp, thay thế phin lọc Ø34 (04 cái, hãng Danfoss hoặc tương đương), đảm bảo cấu hình, kích thước, ren kết nối và khả năng chịu áp suất phù hợp với hệ thống R22 hiện tại. (5) Cung cấp, thay thế van bi chặn Ø16 (04 cái, hãng Danfoss hoặc tương đương), đảm bảo cấu hình, kích thước, ren kết nối và khả năng chịu áp suất phù hợp với hệ thống R22 hiện tại. (6) Cung cấp, thay thế van bi chặn Ø34 (04 cái,	Gói	01	Trọn gói



	hãng Danfoss hoặc tương đương), đảm bảo cấu hình, kích thước, ren kết nối và khả năng chịu áp suất phù hợp với hệ thống R22 hiện tại. (7) Cung cấp, thay thế xốp cách nhiệt Superrly dày $\geq 10\text{mm}$ (40 mét) để bảo ôn, đảm bảo đồng bộ về kỹ thuật và thẩm mỹ. (8) Cung cấp, thay thế băng cuộn Simily trắng (20 kg) để bọc cách nhiệt ngoài bảo ôn, đảm bảo đồng bộ về kỹ thuật và thẩm mỹ. (9) Thực hiện đầy đủ các công tác tháo dỡ, lắp đặt, hàn nối, nạp gas, chạy thử, cân chỉnh, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt hiệu suất thiết kế. - Toàn bộ thiết bị, vật tư cung cấp phải tương thích hoàn toàn với hệ thống lạnh hiện có tại Viện - Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ về chất lượng vật tư, kỹ thuật thi công, an toàn trong quá trình thực hiện và nghiệm thu bàn giao.			
--	---	--	--	--

1. Địa điểm thực hiện: Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.
 2. Thời gian thực hiện: Công việc cung cấp, hàng hoá, vật tư, nhân công và thiết bị để thực hiện trong vòng 30 ngày, được thực hiện 01 đợt, theo yêu cầu của bên mời thầu.
 3. Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu giao hàng và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
 4. Quý Công ty có thể gửi bảng chào giá kế hoạch, công việc thực hiện cụ thể khi thực hiện (Bắt buộc gửi báo giá tất cả hạng mục công việc như yêu cầu). Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí hàng hóa, nhân công, vật tư, thiết bị thực hiện và yêu cầu khác của bên mời thầu.
 5. Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá báo giá (nếu có).
 6. Bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty, đơn vị.
- Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**
VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG

Lê Lâm

THỰC
HÀNH
MÀU
TRUNG
ƯƠNG