

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Huyết học - Truyền máu TW có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá để mua sắm hàng hoá, dịch vụ phục vụ hoạt động chuyên môn.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Ks. Nguyễn Hồng Quân – Kỹ sư, Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Điện thoại liên hệ: 024. 3782 1895 – 677
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Viện Huyết học - Truyền máu TW, Phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội;
 - Nhận báo giá qua email: phongvattunihbt@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 17 tháng 10 năm 2025 đến trước 16h30 ngày 27 tháng 10 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời gian có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện tương thích	ĐVT	Số lượng
1	Máy nén (loại Copeland Scroll – hoặc tương đương)	Điện áp: 380V-3P/50Hz Công suất: ≥ 120.000 BTU (≥ 12 HP) - Yêu cầu kỹ thuật và kích thước đầu nối, chân đế, đầu nạp dầu, đầu hút – đẩy phải tương thích hoàn toàn với hệ thống điều hòa trung tâm hiện có tại Viện (hiện đang sử dụng máy nén model ZR144KC – Copeland, Thái Lan). - Sử dụng môi chất lạnh R22, đảm bảo tương thích với gas và dầu đang vận hành. - Chứng từ CO/CQ hợp lệ.	Cái	02
2	Ga lạnh R22	- Môi chất lạnh R22, xuất xứ chính hãng, mới 100%. - Bảo đảm tương thích hoàn toàn với hệ thống và máy nén hiện có (loại R22 đang sử dụng tại Viện). - Bình ≥ 13.6 kg, có tem nhãn, chứng từ CO/CQ hợp lệ.	Bình	06
3	Phin lọc Ø16	- Dầu vào/ra Ø16, cấu hình và ren kết nối tương thích với hệ thống lạnh hiện tại. - Chịu được áp suất vận hành của hệ thống R22, vật liệu đồng hoặc thép mạ kẽm chống ăn mòn, (hãng Danfoss hoặc tương đương).	Cái	04
4	Phin lọc Ø34	- Dầu vào/ra Ø34, cấu hình và ren kết nối tương thích với hệ thống lạnh hiện tại.	Cái	04

TT	Tên hàng hóa, dịch vụ	Yêu cầu kỹ thuật, điều kiện tương thích	ĐVT	Số lượng
		- Chịu được áp suất vận hành của hệ thống R22, vật liệu đồng hoặc thép mạ kẽm chống ăn mòn, (hãng Danfoss hoặc tương đương).		
5	Van bi chặn Ø16	- Kích thước Ø16, kết nối bằng hàn hoặc ren, tương thích với đường ống và phin hiện có. - Có khả năng chịu áp suất và nhiệt độ theo tiêu chuẩn hệ thống lạnh R22, (hãng Danfoss hoặc tương đương).	Cái	04
6	Van bi chặn Ø34	- Kích thước Ø34, kết nối bằng hàn hoặc ren, tương thích với đường ống và phin hiện có. - Có khả năng chịu áp suất và nhiệt độ theo tiêu chuẩn hệ thống lạnh R22, (hãng Danfoss hoặc tương đương).	Cái	04
7	Xốp cách nhiệt Supperry	- Loại chuyên dụng cho ống gas lạnh, dày $\geq 10\text{mm}$, khả năng chống ngưng tụ tốt, phù hợp vật liệu bảo ôn đang sử dụng trong hệ thống hiện tại.	Mét	40
8	Simily trắng (Băng cuộn trắng)	- Loại chuyên dụng để bọc cách nhiệt ngoài, màu sắc và độ dày tương đồng với vật liệu đang dùng để đảm bảo đồng bộ thẩm mỹ – kỹ thuật.	Kg	20
9	Nhân công thay thế máy nén, phin lọc, van, bảo ôn, đường ống tổ máy, hàn, nạp ga...	- Thực hiện trọn gói việc tháo dỡ, thay thế máy nén, phin lọc, van, vật liệu bảo ôn, hàn kín, nạp gas, chạy thử, cân chỉnh. - Đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đồng bộ sau khi hoàn thành. - Bàn giao kèm biên bản nghiệm thu kỹ thuật.	Trọn gói	02

- Địa điểm thực hiện: Tại Viện Huyết học – Truyền máu TW.
- Thời gian thực hiện: Công việc, hàng hoá, vật tư, nhân công và thiết bị để thực hiện trong 15 ngày, được thực hiện 01 đợt, theo yêu cầu của bên mời thầu.
- Điều kiện thanh toán: Thanh toán chuyển khoản sau 90 ngày, kể từ ngày nhà thầu giao hàng và hoàn thành đầy đủ các thủ tục thanh quyết toán cho bên A.
- Quý Công ty có thể gửi bảng chào giá kế hoạch, công việc thực hiện cụ thể khi thực hiện (Bắt buộc gửi báo giá tất cả hạng mục công việc như yêu cầu). Giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí hàng hóa, nhân công, vật tư, thiết bị thực hiện và yêu cầu khác của bên mời thầu;
- Đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của hàng hoá báo giá (nếu có)
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh có đóng dấu của Quý công ty, đơn vị.
Xin trân trọng cảm ơn!

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

VIỆN HUYẾT HỌC
TRUYỀN MÁU
TRUNG ƯƠNG

Lê Lâm